

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.spb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ЕЕ.ПР019/3.Н.01061

(номер сертификата соответствия)

025328

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Фирма «Krimelte OU».

Адрес: Suur Pala, 10, 13619 Tallinn, Эстония.

Телефон +3726059300, факс +3726059315, e-mail: krimelte@krimelte.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Фирма «Krimelte OU».

Адрес: Suur Pala, 10, 13619 Tallinn, Эстония.

Телефон +3726059300, факс +3726059315.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019/3 от 18.12.2014 г., 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302.  
ОГРН: 1107746088548. Тел. 84997306981, факс 84956415190.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена огнеупорная полиуретановая однокомпонентная марки «PENOSIL Premium Fire Rated Foam B1» по рецепту VFP0002/P, выпускаемая по технической документации изготовителя ТТК-V01v3. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». Показатели огнестойкости согласно приложению на 1 листе (бланк № 002593).

код ОК 005 (ОКП)

22 5430

код ТН ВЭД России

3214 10 100 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ****(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы сертификационных испытаний № ПИПР0073/04-2016 от 18.04.2016 г., № ПИПР0074/04-2016 от 18.04.2016 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.013/3 от 18.12.2014 г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС ЕЕ.ОС04.СМК.00478 от 04.03.2016 г. до 04.03.2019 г., выдан ОС ООО «Евротест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.ОС04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.04.2016 по 20.04.2019

Руководитель

(заместитель руководителя

органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

*Т.В. Харгатаева*

*Р.Т. Шигабдинова*

Т.В. Харгатаева

Р.Т. Шигабдинова



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ЕЕ.ПР019/3.Н.01061

(номер сертификата соответствия)

002593

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Показатели огнестойкости при глубине шва 200 мм: ширине 10 мм - EI240; ширине 20 мм - EI240; ширине 30 мм - EI180; ширине 40 мм - EI180.
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Показатель огнестойкости при глубине шва 100 мм: ширине 10 мм - EI180; ширине 20 мм - EI120; ширине 30 мм - EI90; ширине 40 мм - EI90.



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П. Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Т.В. Харгатаева

Р. Т. Шигабдинова